



חטיבת החינוך וקהילה – קרן קימת לישראל

מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מספר מפ/22/288 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר בית שאן

24-07-2022

מסמך הבהרות מס' 2-תשובות לשאלות הבהרה

מכרז מפ/22/288 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר בית שאן

להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד ליום 24-07-2022 בשעה 12:00 במכרז זה

1. **שאלה:** לגבי דמי עכבון

תשובה: במסגרת פרוייקט זה לא ינוכה עיכבון (שינוי ביחס לרשום במסמכי החוזה שפורסמו באתר קק"ל).

2. **שאלה:** לגבי עבודות נוספות חריגות

תשובה: עבודות נוספות/חריגות יתומחרו לפי מחירון דקל עדכני בהנחה של 10% (שינוי ביחס לרשום במסמכי החוזה שפורסמו באתר קק"ל).

3. **שאלה:** על מנת להשלים את מלוא המכרז בצורה הטובה ביותר נבקש דחיה למועד מאוחר יותר.

תשובה: אין דחיה של מועד הגשה

4. **שאלה:** סעיף 06.10.005 היכן ניתן למצוא את טיפוס 206

תשובה: ראה כתב כמויות מעודכן - הסעיף הנ"ל לא מופיע

5. **שאלה:** סעיף 10.10.0050 משטח שיש דקטון בטוח שמדובר במטר ולא ביחידה קומפי

תשובה: ראה כתב כמויות מעודכן - כן מופיע מטר

6. **שאלה:** כנ"ל בסעיף 10.10.0060

תשובה: ראה כתב כמויות מעודכן - כן מופיע מטר

7. **שאלה:** סעיף 40.70.0010 מה קוטר הצינור הגאוטכני? במידה וזה לא צינור גאוטכני אז איזה צינור נדרש מחורר או לא מחורר?

תשובה: 1 מטר בור חפור, עם בד גאוטכני, אין צינור

8. **שאלה:** סעיף 59.10.0020 וילון סטריפ קסטה - על מנת לקבל הצעה מהספק נדרשת כמות יחידות, הכמות במ"ר לא מספיקה.

תשובה: שתי יחידות להסתרת שני שירותי ממ"מ

9. **שאלה:** סעיף 91.22.0030 וילון החשכה ידני- על מנת לקבל הצעה מהספק צריך מידות ספציפיות.

תשובה: המידות הן לפי שני הסעיפים שלפני. פשוט בסעיף זה הכוונה לידני ולא חשמלי כמו בשני הסעיפים הקודמים ובאופן מרוכז בתור אופציה אלטרנטיבית. 38 יחידות במידות מסוימות ו-7 יחידות במידות אחרות כפי שמצוין בסעיפים הקודמים. סה"כ 45 יחידות.



חטיבת החינוך וקהילה – קרן קיימת לישראל

מסמך תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מספר מפ/288/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל
בעיר בית שאן

24-07-2022

10. שאלה: ערבות מכרז

בעמוד 15 סעיף 3.3 כתוב שתוקף הערבות יהיה כפי המצוין בטבלת ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרז אך לא מצוין מועד כלל. נבקש לדעת את תוקף הערבות הנדרש.

תשובה: ראה פרוטוקול סיור קבלנים - ערבות מכרז – ע"ס 280 א"ש, תוקף עד ליום 01/01/2023

11. שאלה: סעיף 08.01.370 - חשמל זמני לפרויקט (1 קומפלט) - מה כולל? כמה ואיזה לוחות? סוג ואורך כבלים? הארקות? אישורים וכ"ו?

תשובה: ראה כתב כמויות מעודכן - הסעיף הנ"ל לא מופיע.

12. שאלה: סעיף 08.01.0380 - תאורה זמנית (1 קומפלט) - איזה וכמה? כולל עמודי-עץ על בטונדות? כמה? איזה פנסים וכ"ו?

תשובה: ראה כתב כמויות מעודכן - הסעיף הנ"ל לא מופיע.

13. שאלה: סעיף 08.01.0390 - מיגון קרינה (1 קומפלט) - על כמה ואיזה גודל לוחות מדובר?

תשובה: ראה תוכניות חשמל.

14. שאלה: סעיף 08.11.0010 - הארקת יסוד (1 קומפלט) - איזה גודל המבנה?

תשובה: ראה תוכניות אדריכלות.

15. שאלה: סעיף 08.11.0050 - מערכת קליטת ברק (1 קומפלט) - מה גודל הגג?

תשובה: ראה תוכניות אדריכלות.

16. שאלה: סעיף 08.11.0060 - הורדת כליא ברק (1 קומפלט) - מה גובה המבנה?

תשובה: ראה תוכניות אדריכלות.

***יש לצרף מסמך זה להצעה שתוגש כשהוא חתום על ידי המשתתף**

חתימה +חותמת המשתתף

תאריך:

בכבוד רב,
אינג' מיכאל באראן

אגף הנדסה